



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АЯ46.В.12554/20

Серия RU № 0234805

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации "РОСТЕСТ- Москва" Акционерного общества "Региональный орган по сертификации и тестированию"

Место нахождения (адрес юридического лица): 117418, Российская Федерация, город Москва, Нахимовский проспект, дом 31
 Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЯ46 срок действия с 27.04.2015
 Телефон: +7(495)668-27-42 Адрес электронной почты: office@rostest.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД МОСКАБЕЛЬ"

Место нахождения (адрес юридического лица): 111024, Россия, город Москва, улица Кабельная 2-Я, 2, Стр.2
 ОГРН 1117746242811.
 Телефон: +74956738398 Адрес электронной почты: sale@ck.mkm.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД МОСКАБЕЛЬ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции:
 111024, Россия, город Москва, улица Кабельная 2-Я, 2, Стр.2

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией, с медными или алюминиевыми жилами, в алюминиевой или свинцовой оболочке, с защитным покровом и без него, марок: ААГ, ААБл, ААПл, ААБлГ, ААПлГ, ААБ2л, ААП2л, ААБв, ААБвГ, ААШв, ААБ2лШв, ААБ2лШл, ААП2лШв, ААШл, ААБ2лШл, АСГ, АСБ, АСП, АСБГ, АСПГ, АСБл, АСПл, АСКл, АСБ2л, АСП2л, АСБ2лГ, АСБлШв, АСБ2лШв, АСШв, АСБШв, СГ, СБ, СП, СБГ, СПГ, СБл, СПл, СКл, СБ2лГ, СБ2л, СП2л, СШв, СБШв, СПШв, СБлШв, СБ2лШв, с числом жил 1, 3, 4, номинальным сечением жил 10+800 кв.мм, на номинальное напряжение 1 кВ.
 Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 18410-73 «Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией. Технические условия».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544499108

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ С19-2020, С20-2020, С21-2020 от 06.03.2020, выданных Испытательным центром кабельной продукции ЗАО "Москабельмет" (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.22КБ07)

Акт анализа состояния производства органа по сертификации "РОСТЕСТ-Москва" № 200310-006/290 от 11.03.2020
 Технического досье, состоящего из документов, содержащих доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента.
 Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 18410-73 "Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией.

Технические условия" разделы 1, 2, 5 и 6, ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности". Условия хранения, срок службы указаны в сопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 12.03.2020 **ПО** 11.03.2025
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Власок (подпись)
 Власок Ольга Валерьевна (Ф.И.О.)
Добрыня (подпись)
 Добрыня Наталья Владимировна (Ф.И.О.)

